


# Hygiene-Institut des Ruhrgebiets

Institut für Umwelthygiene und Toxikologie

Direktor: Prof. Dr. rer. nat. L. Dunemann

Träger: Verein zur Bekämpfung der Volkskrankheiten im Ruhrkohlengebiet e.V.

Hygiene-Institut, UMWELT Postfach 10 12 55 · 45812 Gelsenkirchen



Rotthauer Str. 21  
45879 Gelsenkirchen

Telefon (0209) 9242-0  
Telefax (0209) 9242-222  
Internet www.hyg.de

Unser Zeichen: W-308024-19-Ho  
Ansprechpartnerin: Dipl.-Ing. (FH) S. Horn

## Prüfzeugnis

zur Hygiene – Konformitätsprüfung zu den konstruktiven Anforderungen  
ausgewählter Regelwerke

Prüfstelle:	Hygiene Institut des Ruhrgebiets Institut für Umwelthygiene und Toxikologie Rotthauer Straße 21 49879 Gelsenkirchen
Prüfgegenstand:	kombinierte Zu- und Abluftbox mit integrierten Umlenkschalldämpfern und Volumenstromreglern sowie Telefonieschalldämpfern VAV-USD-SLU-Box
Hersteller:	J.Pichler Lufttechnik Gesellschaft m. b. H. Karlweg 5 A-9021 Klagenfurt
Grundlage der Prüfung:	✓ VDI 6022, Blatt 1 (01/2018) ✓ SWKI VA104-01 (04/2006) ✓ DIN 1946-6 (05/2009) ✓ ÖNORM H 6021 (08/2016) ✓ ÖNORM H 6020 (03/2015) ✓ ÖNORM H 6038 (02/2014)
Gültigkeitszeitraum:	5 Jahre 01/2019 – 01/2024
Gutachten:	W-308024-19-Ho



Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die „kombinierte Zu- und Abluftbox mit integrierten Umlenkschalldämpfern und Volumenstromreglern sowie Telefonieschalldämpfern, VAV-USD-SLU-Box“, soweit im Gutachten W-308024-19-Ho dargestellt, mit den an das Bauteil gestellten konstruktiven Anforderungen der o.g. Regelwerke konform ist.

(Priv.-Doz. Dr. G.-J. Tuschewitzki)  
Leiter der Abteilung Wasserhygiene  
und Umweltmikrobiologie

(Dipl.-Ing. (FH) S. Horn)  
Bereichsleiterin Raumluftechnik  
Abteilung Wasserhygiene  
und Umweltmikrobiologie

ausgestellt am 17.01.2019, Gelsenkirchen

Im Rahmen der Hygiene-Konformitätsprüfung wurden die hygienerlevanten Anforderungen der o.g. Regelwerke geprüft. Anforderungen anderer Regelwerke, auf welche die o.g. Regelwerke verweisen wurden nicht geprüft. Ferner umfasst die Hygiene-Konformitätsprüfung keine toxikologischen und sensorischen Prüfungen der eingesetzten Materialien.

Träger: Verein zur Bekämpfung der Volkskrankheiten im Ruhrkohlengebiet e.V., Vereinsregister: VR 519 Amtsgericht Gelsenkirchen, USt.-ID: DE125018356

Vorstand: Prof. Dr. Werner Schlake (Vors.), Prof. Dr. Jürgen Kretschmann, Dr. Emanuel Grün, Dr. Dirk Waider, Prof. Dr. Lothar Dunemann (geschäftsführ. Vorstand)