


# Hygiene-Institut des Ruhrgebiets

Institut für Umwelthygiene und Toxikologie

Direktor: Dr. Thomas-Benjamin Seiler

Träger: Verein des Hygiene-Instituts des Ruhrgebiets e.V.



Hygiene-Institut · Postfach 10 12 55 · 45812 Gelsenkirchen

Besucher-/Paketanschrift:  
Rotthauer Str. 21, 45879 Gelsenkirchen

Zentrale (0209) 9242-0  
Internet www.hyg.de

Unser Zeichen: W-414104-26-Zd  
Ansprechpartner: B. Zeidler

Gelsenkirchen, 29.04.2026

## Prüfzeugnis

zur Hygiene – Konformitätsprüfung zu den konstruktiven Anforderungen  
ausgewählter Regelwerke

Prüfstelle:	Hygiene Institut des Ruhrgebiets Institut für Umwelthygiene und Toxikologie Rotthauer Straße 21 45879 Gelsenkirchen	
Prüfgegenstand:	kombinierte Zu- und Abluftbox mit integrierten Umlenkschalldämpfern und Volumenstromreglern sowie Telefonieschalldämpfern VAV-USD-SLU-Box	
Hersteller:	J. Pichler Gesellschaft m.b.H. Karlweg 5 9021 Klagenfurt - Österreich	
Grundlage der Prüfung:	✓ VDI 6022, Blatt 1 (01/2018) ✓ ÖNORM H 6020 (03/2024) ✓ ÖNORM H 6038 (02/2020)	✓ DIN 1946, Teil 4 (09/2018) ✓ ÖNORM H 6021 (01/2023) ✓ SWKI VA104-01 (01/2019)
Gültigkeitszeitraum:	5 Jahre 04/2026 – 04/2031	
Gutachten:	W-414104-26-Zd	



Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die überprüfte kombinierte Zu- und Abluftbox mit integrierten Umlenkschalldämpfern und Volumenstromreglern sowie Telefonieschalldämpfern VAV-USD-SLU-Box, soweit im Gutachten W-414104-26-Zd dargestellt, mit den Anforderungen der o.g. Regelwerke konform ist.

(B. Zeidler)

Sachgebietsleiter, Abteilung Hygienische Gebäudetechnik

(J. Rolle B. Eng.)

Sachbearbeiter, Abteilung Hygienische Gebäudetechnik

ausgestellt am 29.04.2026, Gelsenkirchen

Im Rahmen der Hygiene-Konformitätsprüfung wurden die hygienerelevanten Anforderungen der o.g. Regelwerke geprüft. Anforderungen anderer Regelwerke, auf welche die o.g. Regelwerke verweisen wurden nicht geprüft. Ferner umfasst die Hygiene-Konformitätsprüfung keine toxikologischen und sensorischen Prüfungen der eingesetzten Materialien.

Träger: Verein des Hygiene-Instituts des Ruhrgebiets e.V., Vereinsregister: VR 519 Amtsgericht Gelsenkirchen, USt-ID: DE125018356  
Vertretungsberechtigte: Prof. Dr. Frank Obenaus (Vorsitzender), Joachim Löchte (stellv. Vorsitzender), Dr. Thomas-Benjamin Seiler (geschäftsführ. Vorstand)