


# Hygiene-Institut des Ruhrgebiets

Institut für Umwelthygiene und Toxikologie

Direktor: Prof. Dr. rer. nat. L. Dunemann

Träger: Verein zur Bekämpfung der Volkskrankheiten im Ruhrkohlengebiet e.V.

Hygiene-Institut, UMWELT Postfach 10 12 55 · 45812 Gelsenkirchen



Rotthauer Str. 21  
45879 Gelsenkirchen

Telefon (0209) 9242-0  
Telefax (0209) 9242-222  
Internet www.hyg.de

Unser Zeichen: W-299395z-18-WD  
Ansprechpartner: F. Wedke B. Eng.

## Prüfzeugnis

zur Hygiene-Konformitätsprüfung zu den konstruktiven Anforderungen  
ausgewählter Regelwerke

Prüfstelle: Hygiene Institut des Ruhrgebiets  
Institut für Umwelthygiene und Toxikologie  
Rotthauer Straße 21  
49879 Gelsenkirchen

Prüfgegenstand: Brandschutzklappe „BSK-R-L“

Hersteller: J.Pichler Lufttechnik GmbH  
Karlweg 5  
A-9021 Klagenfurt

Grundlage der Prüfung:

- ✓ VDI 6022, Blatt 1 (01/2018)
- ✓ VDI 3803, Blatt 1 (02/2010)
- ✓ DIN 1946, Teil 4 (12/2008)
- ✓ ÖNorm H 6021 (08/2016)
- ✓ ÖNorm H 6020 (03/2015)
- ✓ SWKI VA104-01 (04/2006)
- ✓ SWKI VA105-01 (07/2015)

Gültigkeitszeitraum: 05/2018 – 05/2023

Bericht: W-281223-17-WD



Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die überprüften o.g. runden Brandschutzklappen vom Typ „BSK-R-L“ der Fa. J.Pichler Lufttechnik GmbH, soweit im Bericht W-281223-17-WD dargestellt, mit den hygienerelevanten konstruktiven Anforderungen der o.g. Regelwerke konform ist.

(Priv.-Doz. Dr. G.-J. Tuschewitzki)  
Leiter der Abteilung Wasserhygiene  
und Umweltmikrobiologie

(F. Wedke B. Eng.)  
Sachgebietsleiter Raumlufttechnik  
Abteilung Wasserhygiene  
und Umweltmikrobiologie

ausgestellt am 15.06.2018, Gelsenkirchen