

<b>Name oder Warenzeichen des Lieferanten</b>	J. Pichler GmbH
<b>Modellkennung</b>	PKOM <sup>4</sup> .S/F
<b>Angegebenes Lastprofil</b>	L
<b>Klasse für die Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz</b>	A
<b>Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz</b>	95%
<b>Jährlicher Stromverbrauch in kWh als Endenergie</b>	1112 kWh
<b>Temperatureinstellungen beim Inversekkehrbringen</b>	55 °C
<b>Schalleistungspegel L<sub>WA</sub> in dB, in Innenräumen</b>	52 dB(A)
<b>ausschließlicher Betrieb zu Schwachlastzeiten möglich</b>	nein
<b>Vorsichtsmaßnahmen bei Montage, Installation und Wartung</b>	siehe Betriebs- und Montageanleitung
<b>Speichervolumen in Liter</b>	212 l

**Filterwechsel**

Die Filter sind zu wechseln, sobald die Aufforderung zum Filterwechsel am Display der Bedieneinheit erscheint. (siehe rote Markierung im nebenstehenden Bild)

**ACHTUNG:**

Wenn die Filter nicht regelmäßig gewechselt werden, kann die Anlage nicht effizient arbeiten und der Stromverbrauch steigt.



**Bedieneinheit "TOUCH"**

**Entsorgung**

Nicht mehr funktionstüchtige Geräte sind von einem Fachbetrieb zu demontieren und fachgerecht über geeignete Sammelstellen zu entsorgen. Es gilt die Elektroaltgeräte Verordnung (EAG-VO), die die Umsetzung des Gemeinschaftsrechts, der Richtlinie 202/95/EG (RoHS) und der Richtlinie 2002/96/EG (WEEE-Richtlinie) vorsieht.

Angaben nach dem derzeitigen Kenntnisstand der EU Verordnung 812/2013  
 Download auf: [www.pichlerluft.at](http://www.pichlerluft.at)

Für den Inhalt verantwortlich: J. Pichler Gesellschaft m.b.H.  
 Fotos: Archiv J. Pichler Gesellschaft m.b.H. | Text: J. Pichler Gesellschaft m.b.H.  
 Alle Rechte vorbehalten | Alle Fotos Symbolfotos | Änderungen vorbehalten | Version: 03/2016 db